

**краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей**

**«Ачинский детский дом № 1»**

СОГЛАСОВАНО

Представитель трудового  
коллектива КГКУ «Ачинский детский  
дом №1»

\_\_\_\_\_ С.В. Гладилин  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГКУ «Ачинский детский  
дом №1»

\_\_\_\_\_ В.А. Антропова  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ИСТРУКЦИЯ**

**О мерах пожарной безопасности на складах КГКУ «Ачинский детский дом №1»  
ПБ - 04-2017**

**1. Общие положения**

1.1. Данная инструкция «О мерах пожарной безопасности на складах в КГКУ «Ачинский детский дом №1» (далее по тексту - учреждение) составлена согласно Федеральному Закону от 21.12.1994г. №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» в редакции от 01.07. 2017 года; Федеральному Закону РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 3 июля 2016г; Приказу МЧС Российской Федерации №645 от 12.12.2007г. "Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" в редакции от 22.06.2010г; Постановлению Правительства РФ от 25 апреля 2012г № 390 «О противопожарном режиме» в редакции от 21 марта 2017 г., другими нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности в учреждении.

1.2. Инструкция определяет нормы поведения работников и содержания складских помещений (Склад инвентаря и ТМЦ, Склад продуктов, далее - склад), с целью обеспечения противопожарной защиты в учреждении. Является обязательной для выполнения всеми работниками.

1.3. Ответственным лицом за соблюдение инструкции о мерах пожарной безопасности на складах в учреждении, обеспечение пожарной безопасности в складских помещениях учреждения назначается, приказом директора, заместитель директора по АХР.

1.4. К основным причинам пожаров, которые могут возникнуть на складе относятся нарушения в работе электрических установок, применение поврежденного электрического оборудования, грубое нарушение правил хранения материалов, несоблюдение правил пожарной безопасности.

1.5. Лица, виновные в нарушении (неисполнении, ненадлежащем исполнении) данной инструкции о мерах пожарной безопасности на складах в учреждении, несут уголовно-административную, дисциплинарную или другую ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

**2. Функциональные характеристики склада и специфика  
пожарной опасности**

2.1. В складских помещениях - производственные работы не производятся. Склады предназначены для хранения инвентаря, мебели, товарно-материальных ценностей, продуктов и пр.

2.2. Основными пожароопасными факторами склада инвентаря и ТМЦ являются:

- чрезмерное количество мебели, в том числе деревянной и из ДВП;
- мягкий инвентарь (белье, матрасы);
- предметы из поливинилхлорида (разные товарно-материальные ценности и упаковок);
- много упаковочного горючего материала (тара ТМЦ).

2.3. Основными пожароопасными факторами склада продуктов являются:

- мучная пыль, которая образуется при погрузке - разгрузке муки;
- любые растительные масла, животные жиры;
- объемное количество упаковочных горючих материалов.

## 2.4. Пожароопасные свойства продуктов, веществ и материалов, хранящихся на складе:

2.4.1. Растительные масла, животные жиры и продукты, приготовленные на их основе или с их добавлением, относятся к веществам, самовозгорающимся при взаимодействии с воздухом. Они окисляются кислородом в воздухе при нормальных или повышенных температурах. Ограждать от хранения вблизи нагреваемых приборов и поверхностей.

2.4.2. Мягкий инвентарь (белье, матрасы) - горючие материалы. Легко возгораются от искр и огня. Возгорание может произойти после длительного невидимого тления. При увлажнении и хранении в стопках могут самовозгораться. Тушить с помощью углекислотных, порошковых огнетушителей, воды.

2.4.3. Изделия из поливинилхлорида (разные ТМЦ и упаковки) - горючий материал. Тушить перечисленные материалы с помощью углекислотных, порошковых огнетушителей, воды.

2.4.4. Изделия из дерева, ДВП, ДСП (различная мебель) - горючий материал. Тушить при помощи воды, порошковых огнетушителей.

2.4.5. Большое число упаковочного горючего материала (тара). Горючая тара: картонные ящики, тканевые и бумажные мешки, бумажные пакеты и полиэтиленовые пакеты.

2.4.6. Бумага - горючий легковоспламеняющийся материал. Температура воспламенения и температура самовоспламенения 230 °С; При хранении в кипах способна к тепловому самонагреванию. При хранении в кипах предохранять от источников нагревания с температурой более 100 °С.

2.4.7. Картон и гофрированный картон - горючий материал Г4 очень горючий. Защищать от источников нагревания выше 100°С. Тушить с помощью воды, порошковых огнетушителей.

2.5. У входа на склад должны вывешиваться табличка с указанием категории помещения по взрыво-пожароопасности, таблички с указанием ответственных лиц за противопожарную безопасность. На открытом месте в помещении склада - инструкция по противопожарной защите, табличка с номером телефона для вызова пожарной охраны.

## **3. Лица, ответственные за пожарную безопасность на складе**

3.1. Ответственным за соблюдение инструкции о мерах пожарной безопасности на складах, обеспечение пожарной безопасности в складских помещениях назначается, приказом директора, заместитель директора по АХР.

## **4. Максимальное количество людей, которые могут находиться на складе**

4.1. В складских помещениях инвентаря и ТМЦ в учреждении, одновременно разрешается находиться не более 3 человек, в продуктовых складах - не более 2-х человек.

## **5. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность на складе**

### 5.1. Руководитель учреждения, обязан:

- обеспечить строгое соблюдение всех требований пожарной безопасности, исполнение предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц пожарной охраны, имеющих отношение к складам;

- обеспечить разработку и выполнение мер по обеспечению противопожарной защиты на складе инвентаря и товарно-материальных ценностей, продуктивном складе;

- обучать работников учреждения мерам пожарной безопасности;

- обеспечить содержание в рабочем состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения;

- назначать работника, ответственного за противопожарную защиту в складе инвентаря и ТМЦ, продуктивном складе учреждения, который должен обеспечивать строгое соблюдение всех требований противопожарной защиты на складе;

- обеспечивать наличие инструкции о порядке действий работников при эвакуации людей в случае пожара в складском помещении, наличие планов эвакуации на случай возникновения пожара;

- обеспечивать складское помещение огнетушителями по нормам в соответствии с требованиями противопожарной защиты;

- категорически запретить приказом курение и применение открытого огня в помещениях складов;
- устанавливать правила и сроки выполнения работ по очистке вентиляционных камер, с составлением соответствующего акта;
- обеспечивать рабочее состояние систем и средств противопожарной защиты складов (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о возникновении пожара, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения).

**5.2. Работник учреждения, ответственный за пожарную безопасность на складе инвентаря и ТМЦ и продуктового складе, обязан:**

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещении склада;
- обеспечить исправность знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации людей и эвакуационные выходы;
- обеспечить наличие плана эвакуации;
- строго придерживаться требований противопожарной защиты на складе, обеспечивать ежедневную уборку и соответствующий порядок в складском помещении.

**5.3. Все другие работники, имеющие доступ на склад, должны:**

- строго придерживаться всех требований данной инструкции по пожарной безопасности на складе в учреждении, требований противопожарной защиты, установленные в помещении склада;
- уверенно знать места нахождения и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- строго соблюдать требования противопожарной защиты на складе, проводить ежедневную уборку и поддерживать соответствующий порядок в складском помещении;
- не применять пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы в складском помещении учреждения;
- при обнаружении каких-либо отклонений в работе оперативно сообщать об этом своему прямому руководителю;
- хорошо знать все контактные номера телефонов для вызова пожарной службы, до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по тушению пожара на складе;
- оказать содействие пожарной охране во время тушения пожара.
- вовремя проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение пожарно-техническому минимуму;
- выполнять все предписания, постановления и другие законные требования по соблюдению требований противопожарной защиты на складе.

**6. Правила содержания помещений склада и эвакуационных выходов**

6.1. Лицо, ответственное за пожарную безопасность, исходя из своих полномочий, должно обеспечивать своевременную очистку помещений склада от горючих отходов.

6.2. Необходимо хранить в помещениях склада материалы, учитывая их пожароопасные физико-химические свойства.

6.3. Банки с краской, лаком, а также аэрозольные упаковки должны защищаться от солнечного и другого теплового воздействия.

6.4. Все проводимые операции, связанные с вскрытием тары, расфасовкой продукции, должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.

6.5. Расстояние от светильников до хранящихся материалов должно быть как минимум 0,5 метра.

6.6. Оборудование склада по завершении рабочего дня должно быть обесточено. Аппараты, предусмотренные для выключения электроснабжения склада, должны находиться за пределами складского помещения на стене из негорючих материалов.

**6.7. В помещениях склада строго запрещено:**

- хранение и применение взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами и других пожаро-взрывоопасных веществ и материалов;
- убирать помещения и стирать одежду, применяя бензин, керосин и иные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- устанавливать бытовые электрические нагревательные приборы;
- оставлять, окончив работу, включенными электроосвещение (кроме дежурного), электрооборудование и приборы;
- разогревать замерзшие трубы разных систем паяльными лампами и иными способами, используя открытый огонь;
- при использовании эвакуационных путей и выходов необходимо обеспечивать соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по противопожарной защите (в том числе, по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

6.8. В складских помещениях, не разрешается устройство любых бытовок, комнат для сторожа или охранника, комнат для приема пищи.

6.9. Склад должен быть укомплектован всеми необходимыми средствами пожаротушения.

6.10. Любые нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов должны немедленно ликвидироваться. Обработанные (пропитанные) согласно требованиям нормативных документов деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны подвергаться обработке (пропитываться) повторно. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проходить проверку не реже двух раз в год.

6.11. При использовании эвакуационных путей, эвакуационных выходов, категорически запрещено:

- устанавливать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвигающиеся и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также иные устройства, создающие препятствие для свободной эвакуации людей;
- устанавливать на выходе из склада сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также размещать (даже временно) инвентарь и любые материалы;
- перекрывать эвакуационные пути и выходы (в том числе, проходы, коридоры, тамбуры, двери) различными материалами, предметами, оборудованием, мебелью, мусором и иными изделиями, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- менять направление открывания дверей, за исключением дверей, открытие которых не нормируется или к которым предъявляются другие требования согласно нормативным правовым актам;
- засовы на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания с внутренней стороны без ключа.

### 7. Электрическое оборудование на складе

7.1. Эвакуационное освещение на складе должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

7.2. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электросети, используемые на путях эвакуации, должны быть постоянно включены и исправными.

7.3. При использовании электрооборудования во время работы, запрещено:

- использовать электропровода и кабели с явными нарушениями изоляции;
- оборачивать электролампы и светильники бумагой, тканью и иными горючими материалами, а также использовать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника;
- использовать электрические утюги, электроплитки, электрочайники и иные электрические нагревательные приборы;
- выполняя аварийные и иные строительные, монтажные и реставрационные работы применять временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не подходящие по своим техническим характеристикам для питания используемых электроприборов;
- устанавливать дополнительные штепсельные розетки.

## **8. Мероприятия по обеспечению противопожарной защиты во время использования оборудования и проведения пожароопасных мероприятий**

8.1. В помещениях складов учреждения строго запрещается курить и применять открытый огонь.

8.2. При проведении покрасочных работ на складе следует:

- составлять и разбавлять все виды лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках;
- подавать готовые окрасочные материалы централизованно;
- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, вскрывать емкости с горючими веществами непосредственно перед их применением.

8.3. Пожароопасные мероприятия (огневые, сварочные работы и т.п.) можно проводить в помещении склада строго с разрешения руководителя учреждения.

8.4. Пожароопасные мероприятия (огневые, сварочные работы и т.п.) разрешено проводить только при отсутствии детей и работников.

8.5. Правила выполнения пожароопасных работ и меры пожарной безопасности во время их проведения должны строго соответствовать требованиям «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

8.6. Выполняя огневые работы в помещениях склада следует:

- освободить всё помещение склада от продуктов, инвентаря и ТМЦ;
- перед выполнением огневых работ проветрить помещение склада;
- обеспечить место выполнения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, двумя лопатами, ведром с водой);
- плотно запереть все двери, соединяющие помещение склада с иными помещениями учреждения, открыть все окна;
- постоянно контролировать состояние паро-газо-воздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;
- срочно прекратить огневые работы при повышении содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до установления значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

8.7. При выполнении огневых работ в помещении складов, категорически запрещено:

- начинать работы в случае неисправной аппаратуры;
- проводить огневые работы на недавно окрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
- использовать одежду и рукавицы с имеющимися на них следами масел, жиров, бензина, керосина и иных горючих жидкостей;
- разрешать самостоятельно работать работникам, не имеющим соответствующего квалификационного удостоверения;
- допускать прикосновение электрических проводов к баллонам, заполненным сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
- работать на аппаратах и коммуникациях, наполненных горючими и токсичными веществами, а также находящимися под электрическим напряжением;
- выполнять огневые работы в одно время с работами по наклейке покрытий полов и отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и иных горючих материалов.

## **9. Правила, нормы хранения и транспортировки пожаро-взрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов**

9.1. Хранение в специальных помещениях пожароопасных веществ и материалов допускается с учетом их пожароопасных физических и химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и возгоранию при попадании влаги, контакте с воздухом и др.).

9.2. Емкости с краской должны надежно защищаться от солнечного и иного теплового воздействия.

9.3. Расстояние от электросветильников до хранящихся горючих материалов должно составлять минимум 50 см.

9.4. Все операции, по вскрытию тары, проверке исправности и небольшому ремонту, приготовлению рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и иных горючих жидкостей) следует проводить в помещениях, отдельных от мест хранения.

9.5. Соблюдая положения данной инструкции о мерах пожарной безопасности на складах учреждения, все оборудование склада по завершении рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, для отключения электрического снабжения склада, должны находиться за пределами складского помещения на стене из негорючих материалов.

#### **10. Правила сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов**

10.1. Рабочие места складских помещений должны ежедневно очищаться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли, пустой тары.

10.2. Не разрешается хранить горючие ТМЦ рядом с отопительными приборами и на путях эвакуации.

10.3. Горючие вещества и материалы (бумага, картон, упаковки, целлофан и т.д.) необходимо ежедневно выносить из здания и хранить в закрытом металлическом контейнере, установленном на хозяйственном дворе.

#### **11. Максимальное количество одновременно находящихся в помещениях материалов**

11.1. В складских помещениях товарно-материальных ценностей учреждения не разрешается хранить вещества и материалы, не имеющие отношения к деятельности учреждения.

11.2. В складском помещении продуктов не допускается хранение веществ и материалов, которые не имеют отношения к хозяйственной деятельности кухни (пищеблока).

11.3. Число инвентаря и продуктов в складском помещении не должно превышать вместимость стеллажей и полок и должно находиться исключительно на них.

#### **12. Порядок проведения осмотра и закрытия помещений склада при завершении работы**

12.1. После завершения работы складское помещение визуально осматривается, выявляются нарушения, которые могут способствовать возгоранию, проверяется исправность авто-установок пожарной автоматики.

12.2. При выявлении неисправностей следует доложить о данном факте заместителю директора по АХР.

12.3. Запирать помещение склада при обнаружении любых неполадок, которые могут повлечь за собой нагрев или возгорание, строго запрещается.

#### **13. Обязанности и действия работников в случае пожара, в том числе при вызове пожарной охраны**

При выявлении пожара или признаков возгорания на складе (задымления, запаха гари, тления и т.п.), любой работник должен:

13.1. Вывести находящихся в помещении склада людей. С помощью первичных средств пожаротушения (огнетушителя, пожарного крана) попытаться потушить возгорание.

13.2. Если возгорание ликвидировать не получилось:

- сообщить о пожаре всем находящимся в помещениях учреждения людям с помощью кнопки оповещения или подав голосовой сигнал;

- незамедлительно вызвать пожарную охрану по телефону 01/101 или 112 (Единая Служба спасения).

- доложить диспетчеру:

- ✓ Место возгорания, адрес учреждения;
- ✓ дать краткое описание - место пожара и что горит;
- ✓ свою фамилию и имя;
- ✓ не выключать телефон первыми, у диспетчера могут возникнуть вопросы или он даст вам необходимые указания;

- в случае необходимости вызвать медицинскую помощь и прочие службы;

- приступить к эвакуации людей из помещений.

#### **14. Правила размещения и применения огнетушителей**

##### **Меры безопасности во время работы с ними**

14.1. Огнетушители, находящиеся в помещениях склада учреждения, не должны создавать препятствия для безопасной эвакуации людей. Огнетушители нужно располагать

14.2. Огнетушители следует размещать на открытых, легкодоступных местах рядом с выходом из помещений на высоте не более 150см, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, прямое воздействие отопительных и нагревательных приборов.

14.3. Огнетушители, расположенные в помещениях, должны быть исправны и обеспечено требуемое их количество.

14.4. Выполняя требования данной инструкции о мерах пожарной безопасности на складах в учреждении, запрещено применять огнетушители для нужд, не относящихся к ликвидации возгораний.

14.5. Запрещено перемещать огнетушители с мест постоянного нахождения.

14.6. Огнетушители должны иметь нумерацию и быть учтены в журнале первичных средств пожаротушения. Не разрешается размещать на складах учреждения и применять огнетушители, не имеющие номеров. Номер на огнетушителе является гарантией его проверки и учета и, как следствие, его исправности.

14.7. При тушении твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ, электропроводки (до 1000 вольт), использовать имеющиеся углекислотные и порошковые огнетушители.

##### 14.8. Правила использования порошковых огнетушителей:

- приблизить огнетушитель к очагу пожара (возгорания);
- удалить пломбу;
- выдернуть чеку с помощью кольца;
- при нажатии на рычаг огнетушитель привести в действие, при этом следует струю огнетушащего вещества направить на очаг возгорания.

##### 14.9. Порядок использования углекислотных огнетушителей:

- удалить пломбу;
- выдернуть чеку;
- направить раструб на очаг горения (не ближе 1-1,5 м);
- открыть запорно-пусковое устройство (нажав на рычаг или повернув маховик против часовой стрелки до упора);
- рычаг/маховик позволяет прекращать подачу углекислоты.

##### 14.10. Требования безопасности при использовании углекислотного огнетушителя:

- углекислотный огнетушитель, оснащенный раструбом из металла, нельзя применять для тушения пожаров электрического оборудования, находящегося под напряжением;
- во время работы с углекислотными огнетушителями всех типов запрещено держать раструб голый рукой, так как при выходе углекислоты образуется снегообразная масса с температурой минус 60-70°С.

##### 14.11. Общие рекомендации по тушению с помощью огнетушителя:

- тушение пролившихся ЛВЖ и ГЖ начинать с передней кромки, направив струю порошка на горящую поверхность, а не на огонь;
- горящую вертикальную поверхность тушить снизу вверх;
- более эффективно проводить тушение одновременно несколькими огнетушителями группой лиц;
- использованный огнетушитель необходимо заменить новым, пригодным к использованию;

